

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 6 ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล เวียง เขต/อำเภอ เขียวแสน
 จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ 053-777017 ต่อ 114 โทรสาร 053-777017 ต่อ 114
 มี โรงพรวนพลเชียงแสน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภท ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

* นพ. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายสุชัย เขียวเสดตะกุล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสน

๙๙ 19/04/65

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวอรสา เขื่อนเพชร)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๙๙ ๑๙/๐๔/๖๕

ผู้ปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย

(นายวรรณเณร์ วงษ์พันธ์)

พนักงานบริการ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย / แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลูกกรอก ☒ อื่น ๆ (ระบุ) บั้มคลอรีน

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำน้ำสาธารณะแม่น้ำคำ

(๕) วิธีการการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปัย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 74 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2169 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2169 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2169 ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 200ml. ต่อ น้ำ 100 ลิตร.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ๑๐ ชั่วโมง สูบน้ำไปใช้ ทำความสะอาด

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ บิมคลอรีน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 110 กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ใ้ต่าง เหตุเพราะถังเก็บน้ำเสียมีขนาดเล็ก

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

☐ ศป. ☐ กก. ☐ ศช. ☒ สส. ☐ กช.

ลงชื่อ

11 ส.พ. 2665



เทศบาลตำบลเวียง
เลขที่รับ 7961
วันที่ 11 ส.ค. 2565
เวลา

ที่ ขร ๐๐๓๓.๓/๑๘๗๐

โรงพยาบาลเชียงแสน
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

อ้างถึง หนังสือ ที่ ขร ๕๗๓๐๑/ว.๑๑๕๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึง หนังสือ ที่ ขร ๕๗๓๐๑/ว.๑๑๕๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานข้อมูลบำบัดน้ำเสียให้เทศบาลตำบลเวียงทราบ ก่อนวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลเชียงแสนได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ตามแบบ ทส.๒ (กรกฎาคม) และขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตาม
เอกสารที่ส่งมาด้วย เสนอต่อเจ้าพนักงานแห่งท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

- เพื่อดำเนินการตามกฎกระทรวง ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

- ร.พ. ๕๕๐/๑๘๗๐ ๗๖๖๖ ๗๖๖๖ ๗๖๖๖ ๗๖๖๖
(๗๖๖๖ ๗๖๖๖) ๗๖๖๖ ๗๖๖๖ ๗๖๖๖ ๗๖๖๖

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(นางสาวกมลชน เชื้อเจ็ดคน)

ฝ่ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(นายสุชัย เขียวเสวตตระกูล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสน

(นายกำแหง จันทกุล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

(นางบุญธิดา สุวรรณชัย)

(นายเจตนิพัทธ์ กันศรีเวียง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

งานสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลเชียงแสน 11/8/65

โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๗๐๑๗, ๐-๕๓๗๗-๗๐๓๕ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๗๐๑๗, ๐-๕๓๗๗-๗๐๓๕ ต่อ ๑๒๑

พ.จ.อ.

(อาทิตย์ บุญน้อม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(นายพลภพ มานะมนตรีกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 6 ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวงท่าบด เวียง เขต/อำเภอ เชียงแสน
 จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ 053-777017 ต่อ 114 โทรสาร 053-777017 ต่อ 114
 มี โรงพยาบาลเชียงแสน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภท ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

*

นาย

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายสุชัย เขียวเสวตตระกูล)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงแสน

วันที่ 19 กรกฎาคม

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวอรสา เชื้อนเพชร)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้ปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย

(นายวรรณเณร์ วงษ์พันธ์)

พนักงานบริการ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศ AS

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 60 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย / แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลมคอนกรีตอื่น ๆ (ระบุ) บัมคอลลีน

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ลำน้ำสาธารณะแม่น้ำคำ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทำปุ๋ย

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 73 หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1990 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1990 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 1990 ลบ.ม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 200ml ต่อ น้ำ 100 ลิตร.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลมคอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่นๆ บั้มคลอวัน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 150 กิโลกรัม

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เทศบาลตำบลเวียง
เลขที่รับ 2619
วันที่ ๕ ต.ค. 2565
เวลา



ANANTARA
GOLDEN TRIANGLE
ELEPHANT CAMP & RESORT

၎င်း (LT) 007/2565

โรงแรมอนันตรา กอล์ฟเด็น ไตรเด็นเกิ้ล เอเลเฟ้นแคมป์แอนด์ รี

สอรัท

เลขที่ 229 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

วันที่5..... เดือน...กรกฎาคม..... พ.ศ. ...2565.....

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือนกรกฎาคม.... พ.ศ. 2565.....

เรียน นายกเทศบาล ตำบลเวียง

สิ่งที่แนบมาด้วย คือ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือน.. กรกฎาคม.. พ.ศ. 2565

ตามกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกที่รายละเอียด และ รายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2563 กำหนดให้เจ้าหอหรือผู้ควบคุมกองมลพิษ ต้องจัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่กำหนดมลพิษนั้นตั้งอยู่นั้น

ในการนี้ โรงเรือนนันทรา โกลด์เอ็นไตรเองเกิด จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(ทส.2) ประจำเดือน ...กรกฎาคม... พ.ศ. 2565..... ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

☐ เพื่อไปรถทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

- โรงเรือนเพาะชำ ใกล้เคียง ตลาดนัด
10 หมู่ 11 ถนนปทุมธานี ๕ กิโลเมตร.

(นางสาวกษณ: เป๋อเจ็ดคน)

ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

517:9:169

เจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร

ขอแสดงความนับถือ ร้อยโท

(กิตติชัย ๒๕๖๒: ๖๔)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(นาย สันติ สันติวิจารณ์)

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

(นายก้าแพง จันทกล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

(นายเจตนิพัทธ์ กันศรีเวียง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางบุญธิดา สุวรรณชัย)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(อาทิตย์ บณฺณม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(นายพลภพ มานะมนตริกกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ที่ 1 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล เรียง เขตอำเภอ เชียงแสน
 จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ 053-784084 โทรสาร 053-784090 มี บริษัท บ้านโบราณเชียงราย จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .12/2559. ออกให้โดย.กระทรวงมหาดไทย. หมดอายุ .31 ธันวาคม 2568.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge (AS)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 - 240
 ลบม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ขั้วไม่งัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติม
 อากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลูกอม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ไหลลงสู่แม่น้ำรวก.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..หน่วยงาน
ภายนอกจำกัด.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)193.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)6,909.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3,304.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย2,974.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)10.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)10.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่ได้แยกมอเตอร์ไฟฟ้า จากแหล่งอื่น

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

14-09-65	7	255	125	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	
15-09-65	6	218	103	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	
16-09-65	7	228	113	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	
17-09-65	5	202	96	ระบายน	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	
18-09-65	7	204	92	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	
19-09-65	6	244	113	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	
20-09-65	6	229	108	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	
21-09-65	6	230	107	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	
22-09-65	7	251	124	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	
23-09-65	6	204	98	ระบายน	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	
24-09-65	7	226	104	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	
25-09-65	6	234	112	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	
26-09-65	6	210	93	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	
27-09-65	7	235	110	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	
28-09-65	6	230	99	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	
29-09-65	11	232	107	ระบายน	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	
30-09-65	3	256	127	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าอาวาสหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมอดाय

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใส่ โฟลิดา รวบรวม ป่าไม้ น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (อบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (อบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ วัสดุเหลือใช้ (ปริมาณ/ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องผสมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม สะสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม สะสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณ ตะกอน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (อบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
1-09-65	6	236	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	ศิริโชค
2-09-65	6	233	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	ศิริโชค
3-09-65	7	220	100	ระบาย	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	ศิริโชค
4-09-65	6	209	94	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	ศิริโชค
5-09-65	6	228	123	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	ศิริโชค
6-09-65	0	236	109	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	ศิริโชค
7-09-65	13	236	125	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.1	ปกติ	ศิริโชค
8-09-65	7	240	122	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.1	ปกติ	ศิริโชค
9-09-65	6	224	113	ระบาย	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.1	ปกติ	ศิริโชค
10-09-65	7	227	106	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.1	ปกติ	ศิริโชค
11-09-65	6	204	95	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	ศิริโชค
12-09-65	6	250	123	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	ศิริโชค
13-09-65	8	278	148	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	ศิริโชค

☐ สป. ☐ กค. ☐ ศษ. ☒ สธ. ☐ กข

ลงชื่อ Dr. N. N. N.
วันที่ 4 ต.ค. 2565

เทศบาลตำบลเวียง
เลขที่รับ 2616
วันที่ 4 ต.ค. 2565
เวลา



ที่ (LT) 009/2565

โรงแรมอนันตรา โกลเด้น ไตรแ่งนเกิ้ล เอเลเฟ้นแคมป์แอนด์ รีสอร์ท

สอริท

เลขที่ 229 หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

วันที่5..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ...2565.....

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือนกันยายน.... พ.ศ. 2565.....

เรียน นายกเทศบาล ตำบลเวียง

สิ่งที่แนบมาด้วย คือ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือน.. กันยายน.. พ.ศ. 2565

ตามกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และ
รายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2563 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองมลพิษ ต้องจัดทำรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่กำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่นั้น

ในการนี้ โรงแรมอนันตรา โกลเด้นไตรแ่งนเกิ้ล จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

(ทส.2) ประจำเดือนกันยายน... พ.ศ. 2565..... ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

- โรงแรมอนันตรา โกลเด้นไตรแ่งนเกิ้ล
ขออ.เขตเทศบาล (ทส.2) ประจำเดือน กันยายน 2565

(นางสาวกนก: เชื้อเจ็ดคน)

(ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข)

9/ต.ค. 65

(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร

ขอแสดงความนับถือ ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญ...

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(นาย สันติ สันติวิธานนท์)

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

(นายกำแหง จันทกุล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

(นายเจตนิพัทธ์ กันศรีเวียง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

5 ต.ค. 65

พ.จ.อ.

(นางบุญใจดา สุวรรณชัย)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(อาทิตย์ บุญน้อม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(นายพลภพ มานะมนตรีกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่229..... หมู่ที่1..... ซอย

ถนน แขวงตำบล เวียง เขตอำเภอ เชียงแสน
 จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ 053-784084 โทรสาร 053-784090 มี บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท โรงแรม
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .12/2559. ออกให้โดย.กระทรวงมหาดไทย. หมดยอายุ .31 ธันวาคม 2568.

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดยอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge (AS)

..... ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 180 - 240

..... ลบ.ม.วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมงวัน☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติม

อากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ไหลลงสู่แม่น้ำรวก.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ..หน่วยงาน
ภายนอกจำกัด.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)250.....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)7,892.....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3,032.....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย2,729.....
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)10.....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)10.....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขไม่ได้แยกมอเตอร์ไฟฟ้า จากแหล่งอื่น

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ใช้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ข้อมูลชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (หรือปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำลายของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องดูด ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-07-65	9	242	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Tor
2-07-65	7	252	95	ระบาย	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Tor
3-07-65	6	236	90	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Tor
4-07-65	11	241	91	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	Ek
5-07-65	8	266	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	Ek
6-07-65	8	246	98	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	Ek
7-07-65	9	240	95	ระบาย	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.1	ปกติ	Tor
8-07-65	7	243	102	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.1	ปกติ	Tor
9-07-65	8	244	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.1	ปกติ	Tor
10-07-65	7	229	97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.1	ปกติ	Ek
11-07-65	8	240	97	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	Ek
12-07-65	8	285	113	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	Tor
13-07-65	8	239	93	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Tor

14-07-65	7	261	102	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Ek
15-07-65	8	261	103	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	Ek
16-07-65	8	259	99	ระนาบ	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	Tor
17-07-65	9	258	98	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Tor
18-07-65	8	267	101	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Tor
19-07-65	7	256	100	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	Ek
20-07-65	9	274	110	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	Ek
21-07-65	7	263	103	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Ek
22-07-65	8	236	92	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Tor
23-07-65	7	191	72	ระนาบ	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.4	ปกติ	Tor
24-07-65	7	258	97	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Tor
25-07-65	8	275	100	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	Ek
26-07-65	8	269	98	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Ek
27-07-65	8	273	99	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Ek
28-07-65	9	292	104	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	Tor
29-07-65	10	273	103	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Tor
30-07-65	8	253	94	ระนาบ	2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.2	ปกติ	Tor
31-07-65	10	270	103	ระนาบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ปกติ	-	0.3	ปกติ	Ek

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

☒ ส. ☐ กค. ☐ กพ. ☐ สร. ☐ กข.
ลงชื่อ Law
วันที่ 30 มิ.ย. 2565

เทศบาลตำบลเวียง
เลขที่รับ 2553
วันที่ 30 มิ.ย. 2565
เวลา

หนังสือนำเสนอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย

เรียน นายกเทศบาลตำบลเวียง
จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงแสนเอ็นเนอร์จี

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงแสนเอ็นเนอร์จี ขอนำเสนอรายงานการสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสียประจำเดือน
กันยายน 2565 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2533 ดัง
เอกสารแนบ

ขอแสดงความนับถือ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงแสนเอ็นเนอร์จี

อ.วิมล
ผู้รับเอกสาร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
- ☒ เพื่อโปรดพิจารณา

- จ.ก. ไร่บวท่นไฮเนเจอร์รี่ ของไร่บวท่นไฮเนเจอร์รี่
ผลิตทำเอา 10000.00 ลิตร/ไร่/ปี เดือน กันยายน 2565

Law
(นางสาวกษมณี เชื้อเชิดตัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
30 มิ.ย. 65

Law
- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณาเทศบาลตำบลเวียง 30 มิ.ย. 65

หัวหน้าสำนักปลัด
30 มิ.ย. 65 - Law
- เพื่อโปรดทราบเทศบาลตำบลเวียง 30 มิ.ย. 65

Law
พ.จ.อ.
(อาทิตย์ บุญน้อม)
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียง

ร้อยโท
(กิตติชัย เจริญยิ่ง)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

Law
(นางบุญริศา สุวรรณชัย)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

Law
(นายกำแพง จันทกุล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

Law
(นายพลภพ มานะมนตรีกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 8 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ เชียงแสน
 จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ 061-308-0999 โทรสาร
 มี หจก.เชียงแสนเอ็นเนอร์จี้ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท ปิมน้ำมัน ใบ อนุ ญ ำ ต เลื ช ที่
 (ถ้ามี) ขร.0410001 ออกให้โดย เทศบาล หมดยุ อายุ 31 ธ.ค. 2565

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายคุณากร อินทจักร์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวฐานิดา มณีวงศ์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ อายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุ อายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบสูบน้ำรวม
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 40Q ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมงวัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อดักไขมัน (บ่อบำบัดไขมันขนาดใหญ่)

(๕) วิธีการการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตะกอนไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,185
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 40 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 40 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 40 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 10 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลมตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 16.50 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

☐ ส.น. ☐ ค.ค. ☐ ค.ช. ☒ ส.ร. ☐ ก.ช.
 ลงชื่อ Jim van
 วันที่ 5 พ.ย. 2565

เทศบาลตำบลเวียง
 เลขที่รับ 2279
 วันที่ 5 พ.ย. 2565
 1

หนังสือนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสีย

เรียน นายกเทศบาลตำบลเวียง

จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงแสนเอ็นเนอร์จี

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงแสนเอ็นเนอร์จี ขอนำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบน้ำเสียประจำเดือน
 สิงหาคม 2565 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2533 ดัง
 เอกสารแนบ

ขอแสดงความนับถือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงแสนเอ็นเนอร์จี

ผู้รับเอกสาร

(Signature)

(นายพลภพ มานะมนตรีกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

พิกษ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

- ☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา

- ม.ร.ท. 15/201/2565
 15/201/2565
 15/201/2565
 15/201/2565

(Signature)

(Signature)

(นางสาวกษมณ เชื้อเจ็ดคน)
 ผู้ช่วยพนักงานสาธารณสุขชุมชน

(นายเจตนิพัทธ์ กันศรีเวียง)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 7 พ.ย. 65

(Signature)
 (นายกานตพงษ์ จันทกุล)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

(Signature)
 (นางบุญธิศา สุวรรณชัย)
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พ.จ.อ.
 (อาทิตย์ บุญน้อม)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 8 ซอย
ถนน - แขวง/ตำบล เวียง เขต/อำเภอ เชียงแสน
จังหวัด เชียงราย โทรศัพท์ 061-308-0999 โทรสาร -
มี พจก.เชียงแสนเอ็นเนอร์จี้ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท บำบัดน้ำเสีย ไป อนุญาต เลขที่
(ถ้ามี) ขร.0410001 ออกให้โดย เทศบาล หมดอายุ 31 ปี.ศ. 2565

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายคุณากร อินทจักร์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นางสาวฐานิดา เนินวงศ์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบศูนย์รวม
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 40Q ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมงวัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อตกไข่ม้วน (บ่อปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบลตะกอนไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4,185
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 40 ลบ.ม.
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 40 ลบ.ม.
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 40 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 10 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 16.50 ลบ.ม.
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗